SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
OPĆINA MEDVEŠČAK ZAGREB
ODJEL ZA DRUŠTVENE SLUŽBE
SANITARNA INSPEKCIJA

Broj: o7/16.635/-1-1963 od 25.9.1963

Narodni Odbor Općine Medveščak, odjel za društvene službe, Sanitarna inspekcija, na temelju čl. 2 i čl. 3o tačke 2 zakona o nadležnosti narodnih odbora općina i kotara, čl. 3 i čl. 29 tačka 2 i 5 zakona o sanitarnoj inspekciji, čl. 2o1 i 21o ZUP-a donosi slijedeće

R I J E Š E N J E

Kino Klubu Narodne Tehnike, Trg Žrtava fašizma br. 14 nalaže se, da odmah postupi reviziji kanalizacije i vodoinstalaterskih uredjaja u svom laboratoriju, te da sve u zapisniku navedene nedostatke otkloni.

R o k otklanjanja nedostataka zaključno sa 1. novemra 1963 godine.

O B R A Z L O Ž E N J E

Komisija sanitarne, stambene i gradjevinske inspekcije pregledala je prostorije laboratorija na prijavu Kućnog savjeta, B. Adžije 17, te pronašla da iste ne odgovaraju ni gradjevno ni higijensko sanitarna, i da ugrožavaju zdravlje zaposlenog osoblja.

Stoga su donešene mjere kao u dispozitivu.

Primjećuje se, da u datom roku trebaju ili svi nedostaci revizijom rekonstrukcijom i adaptacijom prostorija biti otklonjeni, što povlači prestanak sa poslovanjem odmah ili preselenjem laboratorija iz te zgrade uopće. U koliko 1. novembra 1963 godine ponovni pregled ustanovi postojeće stanje, pristupit će se hitnim mjerama prekida poslovanja.

Nezadovoljnoj stranci predstoji pravo žalbe u roku od 8 dana, Sekretarijatu za inspekcijske poslove, Sanitarnom inspektoratu Grada Zagreba, a predaje se putem ovog Inspektorata i biljeguje sa din 2oo.- po ZOT-u.

Eventualna žalba po čl. 43 Zakona o sanitarnoj inspekciji ne odlaže izvršenje riješenja.

Sanitarni inspektor
/Dr. Tačić Jozo/

O tom obavijest:
1. "Kino klub" B. Adžije br. 14
2. Gradski odbor Narodne Tehnike
3. Radio-televizija Zagreb
4. Kućni Savjet B. Adžije 17
5. Sekretarijat za inspekcijske poslove Grad Zagreb
6. Odjelu za komunale i gradjevinske poslove - ovdje
7. Odjelu za stambene poslove - ovdje
8. Sanitarna inspekcija - ovdje
9. arhiva - ovdje



Z A P I S N I K

sastavljen dana 16. 9. 1963. godine u prostorijama Gradskog odbora Narodne tehnike, Trg žrtava fašizma 14. Predmet uredovanja.

Pregled prostorija laboratorija Kino kluba "Zagreb" i podrumske prostorije Kućnog savjeta Božidara Adžije 17, kao i šteta nastalih usljed nestručne upotrebe predmetnog laboratorija.

Prisutni: Od NOO Medveščak Sanitarna inspekcija: Djurak Vid od Odjela za komunalne poslove i gradjevinrstvo Mokrović Franjo, Odjela za stambene poslove Ljubičić Slavko i predstavnik Kućnog savjeta Božidara Adžije 17 Branko Žumel i sekretar Gradskog odbora Narodne tehnike Tvrtko Lešić.

Komisija u gornjem sastavu pregledala je predmetne prostorije Kino kluba "Zagreb" u kojem se razvijaju filmovi od strane Radio televizije Zagreb i ustanovili slijedeće:

Nalaz: Prostorije se satoje od 2 laboratorijskih prostorija veličine 3,5o x 3,5o u kojem imade 7 bazena za razvijanje filmova, u kojim se natapa kiselina za razvijanje filmova i kroz koju prolazi voda i proteče kroz sve bazene, a na podu postoji odvodni šaht profila lo cm na betonskoj podlozi i glazuri cementnoj bez ikakve zaštite, tako da voda usljed velike količine koje se ispražnjavaju bazeni probiva kroz zidove i natopivši žbuku od 1,7o cm u sva četiri zida i probivši medjuspratnu konstrukciju probiva u podrumske prostorije u tolikoj mjeri, da je u momentu očevida na podu podruma 3 cm voda.stoji bez odvoda. Donji plafon pokaziva pukotine ispucale medjuspratne konstrukcije i prijeti opasnost urušenja cijele površine na slučajene prolaznike odnosno stanare, koji u podrumu imaju ogrijev za svoje potrebe. Osim toga, zidovi u podrumu su takodjer vlažni i nemaju ventilacije za isušavanje, tako da i kemikalija s kojim se razvijaju filmovi utiče strašno na organizam ljudi. Daljnja upotreba ovog bazena, odnosno laboratorija uzrokovat će velike štete, da se i temeljni zidovi same zgrade usljed prodiranja vode i raznih kemikalija s kojim se razvijaju filmovi uticati na njegovo brže urušenje. Zgrada kao cjelina je u relativno dobrom stanju, ali podlokavanjem i probijanjem ove vode postaje iz dana u dan sve veća opasnost njenom slabljenju, pa je neophodno potrebno u najkraćem roku obustaviti daljnji rad laboratorija i da se sva oštećenja koja su nastala probijanjem vode izvrši temeljiti popravak koliko medjuspratne konstrukcije, toliko i zidova, a da si laboratorija nadje drugo pogodnije mjesto u kojem će nesmetano osoblje koje u laboratoriju rade moći zaštiti svoje zdravstveno stanje.

Predmetni laboratorij nije gradjen za namjenska svrhu, pa je nužno da se što prije iz zgrade otkloni, tim više što nema potrebnog odobrenja od nadležnih organa.

Laboratorij, koji se nalazi pod rukovodstvom Radio televizije Zagreb, treba odmah obustaviti i da se odmah mirno počne izvršiti popravak svih oštećenja na zgradi, koliko u prostorijama laboratorij toliko i u podrumu i to na trošak korisnika, odnosno Kino kluba, s time što se nemože teretiti Kućni savjet.

Dovršeno.

Lešić